

Checklista för brandskydd vid tillfällig övernattnig

Ansvarig för övernattnigen ska innan övernattnigen kontrollera nedanstående punkter. Checklistan ska efter genomförd kontroll finnas ifylld och tillgänglig hos ansvarig för övernattnigen under hela perioden som övernattnigen pågår.

		OK	Brist
1	Har personal/personerna som är ansvariga på plats tillräcklig kunskap och utbildning, vet de hur de ska agera vid en brand/utrymnings-situation, hur de larmar samt kan de hantera släckutrustningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Brand-och utrymningslarm (alternativt brandvarnare, där det är ok enligt ovan) fungerar. Fastighetsägare är kontaktad för att säkerställa funktion och att funktionstest är genomfört.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Utrymningsvägarna, hela vägen till det fria, är upplåsta och lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Utrymningsvägarna är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Vägledande markering (gröna skyltar med vita symboler) finns ovanför dörr till utrymningsväg. Belysta eller genomlysande skyltar lyser. Vägledande markering är synlig i korridoren direkt utanför sovsalen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Släckutrustning finns på avsedda platser och i tillräcklig omfattning. Den är plomberad och manometern är inom grönt område.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Brandavskiljande dörrar fungerar. Dörrar ska kontrolleras, för dörrar med monterad dörrstängare innebär godkänd funktion att dörrstängaren själv stänger dörren så att tryckesfallet går in i slutblecket och dörren blir tät mot karmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Lokaler som inte används för övernattnigen är låsta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Övernattande personer har fått information om: Utrymningsvägar, brand-och utrymningslarm, uppsamlingsplats, släckutrustning samt ordningsregler. Information ges fortlöpande till nytilkomna gäster.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ordningsregler, utrymningsplan samt telefon för larmmöjlighet till 112 finns i varje övernattningsrum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Antal övernattande överensstämmer med lokalens förutsättningar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Dokumentation, där det framgår vilka lokaler som används och antalet personer som finns i respektive övernattningslokal, finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Övernattningslokaler är organiserade på ett lämpligt sätt med avseende på placering av sängplatser (se Bilaga B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>